

INSTRUKCJA

PRZECIWOPOŻAROWA OGÓLNA

Instrukcję opracowano w oparciu o art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr. 178, poz. 1380 z późn. zm.) oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr. 109 poz. 719 z późn. zm.).

I. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, zobowiązany jest w szczególności:

1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2. wyposażać budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
3. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
4. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
5. zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
6. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

II. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

1. używania otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów,
2. użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,
3. garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu,
4. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi,
5. rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
6. składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
7. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
8. przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
9. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki,
10. instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych bezpośrednio na podłożu palnym,
11. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno - budowlanych,
12. składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
13. przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
14. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
15. blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
16. lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;
17. wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali,
18. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 - a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 - b) przeciwwybuchowych urządzeń odciażających,
 - c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 - d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
 - e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 - f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
 - g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;
19. napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;
20. dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.

III. Właściciele zarządcy lub użytkownicy budynków z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, są zobowiązani do:

1. Utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.
2. Wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
3. Umieszczenia w miejscach widocznych instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
4. Oznakowania zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa.

IV. Właściciel, zarządca lub użytkownicy obiektów lub ich części stanowiących odrębną strefę pożarową, przeznaczonych do wykonania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

V. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

Opracowano na podstawie wymagań § 4 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

I. Alarmowanie o niebezpieczeństwie:

1. Każdy kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie:

- powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w obiekcie lub sąsiedztwie za pomocą sygnalizatora przeciwpożarowego lub okrzykiem „pali się”,
- telefonicznie lub w inny sposób powiadomić Straż Pożarną podając:
 - a. gdzie się pali,
 - b. co się pali – dach, mieszkanie, piwnica, sklep, biura, itp.,
 - c. czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
 - d. podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego się dzwoni,

Uwaga: po odłożeniu słuchawki chwilę odczekać na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia,

- powiadomić właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu o zaistniałym zdarzeniu.

II. Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru

1. Równocześnie z alarmowaniem o pożarze należy:

- przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym,
- odłączyć dopływ gazu i prądu do obiektu zagrożonego,
- nie otwierać okien i drzwi bez koniecznej potrzeby, ponieważ może przyczynić się do rozprzestrzenienia ognia,
- nie wolno gasić wodą jak i również gaśnicą pianową instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem,
- usuwać materiały palne zagrożone ogniem.

2. Akcją przeciwpożarową do czasu przybycia Straży Pożarnej kieruje właściciel, użytkownik, zarządca obiektu lub osoba przez nich wyznaczona.

3. Przystąpić do ewakuacji osób znajdujących się w obiekcie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i dzieci.

4. Zabezpieczyć mienie, dokumentację i inne wartościowe przedmioty przed pożarem i osobami postronnymi.

5. Po przybyciu jednostek ratowniczo – gaśniczych kierowanie akcją przejmuje kierownik akcji ratowniczej, który ma prawo żądania niezbędnej pomocy od każdej osoby.

III. Po ugaszeniu pożaru właściciel obiektu odpowiada za zabezpieczenie pogorzeliska.

IV. Wykaz telefonów alarmowych

STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
TELEFON ALARMOWY 112

POGOTOWIE ENERGETYCZNE 992, 994
POGOTOWIE WODNO – KANALIZACYJNE 994
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE DŹWIGOWE 504 471 125