

Kraków 23.10.2018r

Usługi P-poż. Konserwacja Sprzętu P-poż.
Rachtan Józef
32-082 Bolechowice ul. Jurajska 197

Protokół

z przeglądu obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej Grodzka.

Podczas kontroli, konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, przeglądu drzwi p-poż. stwierdzono, że w pomieszczeniach garażowych na drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych gromadzone są i składowane materiały palne zastawiające drogi ewakuacyjne. Drzwi p-poż. są zamykane na klucz.

Takie nieprzestrzeganie przepisów stwarza:

- zagrożenie pożarowe
- utrudnia ewakuację ludzi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pożarowymi wymienione niezgodności są niedozwolone.

USŁUGI P-POŻ.
Konserwacja Sprzętu P-Pož.
JÓZEF KACHTAN
32-082 Bolechowice, ul. Jurajska 197
tel. 012 285-11/02 / 0601-45-31-86
REGON 350887265 / NIP 676-115-94-09